

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 108. 384

Borested : Søbyvej 8, Gylling Vandværk
8300 Odder
Overborer og erstatter 108.76

Kommune : Odder
Region : Midtjylland

Boringsdato : 10/4 2013

Boringsdybde : 19 meter

Terrænkote : 9.73 meter o. DNN

Brøndbore : A. Højfeldt A/S

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr : 3

Prøver

- modtaget :

- beskrevet :

- antal gemt : 0

Formål : Vandværksboring

Anvendelse : Vandværksboring

Boremethode : Lufthæve

Kortblad : 1314IIISØ

UTM-zone : 32

UTM-koord. : 573532, 6194589

Datum : EUREF89

Koordinatkilde : Rådg. firma

Koordinatmetode : Differential GPS

	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
Indtag 1 (seneste)	7.59 meter u.t.	21/3 2014	22.3 m ³ /t	2.67 meter	48 time(r)
(første)	8.11 meter u.t.	7/10 2013			

Tilbagepejling

Indtag 1 Tid: 1min Vsp: 7.93m , Tid: 2min Vsp: 7.92m , Tid: 3min Vsp: 8.13m , Tid: 5min Vsp: 8.09m , Tid: 7min Vsp: 8.12m , Tid: 10min Vsp: 8.11m , Tid: 15min Vsp: 8.11m , Tid: 30min Vsp: 8.12m

Notater : Overboring - ingen prøver.

